URZĄD GMINY
BĘDZINO
ZG-037 BĘDZINO

Znak sprawy

R.003.3.2019

Będzino, dn.12.02.2019

Sz. P. Gołębiewski Adam

ODPOWIEDŹ

na interpelację z dnia 11.02.2019r

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję:

Tekst odpowiedzi:

Przedstawione dokumenty dotyczą dwóch odrębnych postępowań.

Właściciele działki 170/7 wystąpili do tutejszego Urzędu o możliwość odprowadzenia swoich wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego zlokalizowanego przy drodze gminnej o nr działki 12/2 w m. Śmiechów. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Zabronione jest kierowanie wód opadowych na tereny sąsiednich nieruchomości. Taki proces uważany jest za zmianę naturalnego spływu wód opadowych i zagrożony jest karami administracyjnymi. Zgodnie z tym wniosek właścicieli działki 170/7 został rozpatrzony negatywnie i stanowisko Gminy jest podtrzymane.

Odnosząc się do przedstawionej decyzji nr SZ.ZUZ.2.421.469.2018.EK to zgodnie z art. 397 ustawy Prawo Wodne organem uprawnionym do wydawania zgód wodnoprawnych są Organy Wód Polskich, i też do takich organów w listopadzie 2018r zwrócił się wnioskodawca urządzeń wodnych. *Decyzja nr SZ.ZUZ.2.421.469.2018.EK wydana przez dyrektora Wód Polskich* odnosi się do szerokiego obszaru działek i oddziaływuje na tereny inwestora i tereny przyległe. W dużej części inwestor po wcześniejszym zgłoszeniu Wodom Polskim podjął się konserwacji i przebudowy już istniejącego drenażu odwadniającego a wydana decyzja jest kontynuacją urządzenia melioracyjnego istniejącego już od czasów powojennych.

Reasumując Gmina negatywnie odnosi się do możliwości przyłączeń pojedynczych działek do rowów chłonnych przydrożnych, gdyż takie wody powinny zostać zagospodarowane w obszarze własnym nieruchomości.

W przyszłości przy przebudowie drogi Borkowice – Śmiechów planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, i po zakończeniu tej inwestycji pojedynczy właściciele działek będą mogli wnioskować o przyłączenie się do tej kanalizacji.

WÓJT
Mariusz Jaroniewski

Nr interpelacji	Pracownik merytoryczny
3	